


S.C. TERMOELECTRICA S.A. BUCUREȘTI
SUCURSALA ELECTROCENTRALE PAROSENI
SERVICIUL MENTENANȚĂ

AFROBAT,
DIRECTOR,
ing.NICOLAE PETROI



AVIZ CIA nr.74/29.09.2008

Comisia CTE – S.E. Paroseni, numita cu decizia nr.549/21.04.2008, in sedinta de avizare a discutat si analizat documentatia:

„LN4 Cladire corp bancari C 1-3. Proiect de consolidare stalpi sustinere estacada benzi nr.4”.

Elaborat de : S.C. Energoproiect S.R.L. Bucuresti.
Beneficiar: Sucursala Electrocentrale Paroseni.

Continutul lucrarii:

- Faza I – Expertiza tehnica;
- Faza II – Proiect tehnic, caiete de sarcini si detalii de executie.

Interventiile propuse constau in:

- buciardare beton degradat;
- tratare fisuri cu rasina epoxidica injectata si reparare plombe cu masa de spaclu beton special;
- armare suplimentara;
- camasuire;
- protejare anticoroziva pe suprafetele de beton obtinute.

CONSTATARILE COMISIEI:

Documentatia este intocmita in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si tema de proiectare

HOTARAREA COMISIEI:

Documentatia se avizeaza, fara observatii.

PRESEDINTE,
DIRECTOR ADJ. TEHNIC,
ing.DORU VISAN

SECRETAR,
ing. LUMINITA MAIEREAN